

Paris : agence Ile de France
 Le Mans : agence Grand Ouest
 Nantes : agence Atlantique
 Bordeaux : agence Sud Ouest
 Toulouse : agence Midi-Pyrénées
 Dijon : agence Est
 Lyon : agence Rhone-Alpes
 Montpellier : agence Languedoc
 Marseille : agence Sud Est et siège social

91430 Igny - Tél. 01 60 19 44 61
 72210 La Suze sur Sarthe - Tél. 02 43 42 82 56
 44340 Bouguenais - Tél. 02 40 26 29 29
 33124 Aillas - Tél. 09 64 12 98 34
 31 100 Toulouse - Tél. 09 64 12 98 34
 21000 Dijon - Tél. 04 72 89 70 55
 69200 Venissieux - Tél. 04 72 89 70 55
 34000 Montpellier - Tél. 04 95 06 13 20
 13016 Marseille - Tél. 04 95 06 13 20

DE DEPANNAGE

INTERVENTION N° 04226

DE TRAVAUX

DE VISITE D'ENTRETIEN ANNEXE

CLIENT	VEDIA EAU	SITE	STEP de Sirois	N°CE	B082C	Nb d'heures	6h05
N°GE		Puissance KVA	33	Marque et type GE	SONO T33K	Immat	
COMPOSANT		MARQUE		TYPE		N° DE SERIE	
MOTEUR		MITSUBISHI		545-6150		30 101 028 101	
ALTERNATEUR		NECCALTE		E0028-VL/4		1405462	
COMMANDES							

TRAVAUX EFFECTUÉS :

Visite d'entretien annuelle.
 Remplacement de B. filtrations
 Vidange de l'huile moteur.
 Prélèvement d'huile par analyse n° AA455870.
 Réglage du différentiel à 30mA au lieu de 1 Ampère.
 Contrôle de l'armoire de commandes
 Essai à vide OK
 Bs d'essai en charge à la demande du client.


MATÉRIEL FOURNI :

TRAVAUX À EFFECTUER :

Groupe électrogène laissé en automatique

Vanne police ouverte

DATE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	HC	HR	Km	Rep.	Hôt.
05/07/18																													

TECHNICIEN(S) POSITIF Noms Pres Boiff	CLIENT 	Observations éventuelles (Empty space for notes)
	Email :	